

Prüfprotokoll elektrischer Geräte gemäß DIN VDE 0701-0702, BetrSichV, BGV A3

Auftraggeber	Auftragnehmer	
	Johannes Kies Buchstr.6 13353 Berlin <mailto: info@hanneskies.de> IdNr.: 79 214 802 357 Steuernummer: 23/379/62533	
Angaben zum Prüfling	Gewerbeanmeldung + Versicherung	

Prüflingsbezeichnung:	Wasserkocher
Prüflingsnummer:	1306
Typ:	Allg. elektrische Geräte der SKI (Rpe-Messung mit 200mA)
Schutzklasse:	I
Prüfcode (6500):	145
Abteilung:	Mechatroniker
Angaben zur Prüfung	

Prüfdatum:	08.01.2026	Nächste Prüfung:	21.01.2027
Prüfer:	Kies, Johannes	Seriennummer:	0100-413
Prüfgerät:	Fluke 6500-2		
Bemerkung:	SK II		

Bemerkungen	Prüfschritt	Grenzwert	Messwert	Bestanden
	Sichtprüfung für Gerät und Zuleitung			ja
	Isolationsprüfung 500 V [2,0 MOhm]	Min. 2 MOhm	>299 MOhm	ja
	Differenzstrom [0,5 mA]	Max. 0,5 mA	0.03 mA	ja
	Berührungsstrom [0,5 mA]	Max. 0,5 mA	0.01 mA	ja
	Leistungsaufnahme [3,7 kVA], (=230 V*16 A)	Max. 3,7 kVA	0.692 kVA	ja
	Laststrom	Max. 16 A	3.0 A	ja
	Leitungstest L-N			ja

Die Prüfung wurde ordnungsgemäß durchgeführt.
Die Prüfung wurde bestanden.

Geprüft nach DIN VDE mit Fluke Testgeräten



Versicherung

Ort, Datum	Unterschrift